



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА

ул. Почтовая, 11 с. Курсавка, 357070

14 .09.2020 7-89-2020

№ _____

Заведующей муниципального
дошкольного общеобразовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида № 19 «Золотая
рыбка»

Андроповский район,
с. Солуно-Дмитриевское, ул. 2-я
Восточная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
закона

В прокуратуре района проведена проверка готовности муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» к началу нового года.

Детство в соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации находится под защитой государства. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и ее цели закреплены ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственными за нарушение требований пожарной безопасности являются лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают нормы поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Образовательные учреждения, в соответствии с п.15 ч. 3, ч. 6,7 ст.28, ч. 4 ст. 41 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 4 Федерального закона 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», обязаны создавать условия, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

ДНА № 014583 *

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2, 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями п. «2» ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений ст. 64, ч. 1 ст. 82, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84, ч. 1.1 и 1.2 ст. 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В соответствии с п. п. 7, 21, 24, 36, 55, 61, 478, Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку

состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

Проверкой, проведенной 18.08.2020, установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", заведующей муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» не разработана декларация пожарной безопасности на здание школы и не предоставлена в ОНД и ПР (по Андроповскому и Кочубеевскому районам) УНД и ПР Главного управления МЧС России по СК, план эвакуации людей в здании выполнен не в соответствии с ГОСТ в (фотолюминесцентном исполнении), на объекте не храниться исполнительная документация на установки систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре не выполнена в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не разработан проект в соответствии норм, не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, прибор приемно-контрольный не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала), не организовано проведение проверки работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода (гидранты) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов проверки.

Выявленные нарушения закона допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны подчиненных работников, а также слабого контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, ст. 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к недопущению подобных нарушений впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Андроповского района в установленный законом месячный срок.
4. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района.

И.о. прокурора района
советник юстиции



А.Л. Криштопа